

INFORME TÉCNICO

NÚMERO DE ALBARÁN	48609
FECHA DE ENSAYO	1 de octubre de 2008
FECHA DE EMISIÓN	8 de octubre de 2008
SOLICITANTE	PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L. Ctra. Villanueva de la Jara, km. 2 16220 QUINTANAR DEL REY (Cuenca)
ELEMENTO CONSTRUCTIVO	Tipo: PARED NO PORTANTE Fabricante: PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L. Referencia: PN-12 GRIS
DESCRIPCIÓN	Identificación: Cerramiento vertical no portante de placas macizas de hormigón armado. Composición: Tres placas macizas machihembradas de hormigón armado. Las juntas entre placas se sellan con silicona QUILOSA Sintex AC-47 por ambas caras Dimensiones: Conjunto muestra: 3050×3080×120 mm Placa inferior: 3054×304×122 mm Placa central: 3050×2505×120 mm Placa superior: 3062×280×124 mm
ENSAYO	UNE-EN 1364-1:2000 Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes
CLASIFICACIÓN (UNE-EN 13501-2:2004)	EI 120
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S Authorized signatory/ies	 Fdo. D. Vicente J. Moliner Resp. Lab. Resistencia al Fuego