

INFORME TÉCNICO

NÚMERO DE ALBARÁN	48610
FECHA DE ENSAYO	6 de octubre de 2008
FECHA DE EMISIÓN	8 de octubre de 2008
SOLICITANTE	PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L. Ctra. Villanueva de la Jara, km. 2 16220 QUINTANAR DEL REY (Cuenca)

ELEMENTO CONSTRUCTIVO	Tipo: PARED NO PORTANTE Fabricante: PREFABRICADOS ARQUITECTONICOS, S.L. Referencia: PN-16 GRIS
DESCRIPCIÓN	Identificación: Cerramiento vertical no portante de placas macizas de hormigón armado. Composición: Dos placas macizas machihembradas de hormigón armado. Las juntas entre placas se sellan con yeso por ambas caras Dimensiones: Conjunto muestra: 3070×3090×160 mm Placa 1: 2496×3083×163 mm Placa 2: 562×3087×159 mm
ENSAYO	UNE-EN 1364-1:2000 Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes

CLASIFICACIÓN (UNE-EN 13501-2:2004)	EI 180
--	--------

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S Authorized signatory/ies	 Fdo.: D. Vicente J. Moliner Resp. Lab. Resistencia al Fuego
---	--
